

**Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \***



27.09.2022, КНМ № 33210061000203677953



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Владимирской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 1Б, т. 8(4922)32-38-11, 8(4922)32-38-12,  
8(4922)53-35-76, e-mail: fire@gumchs33elcom.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

601800, г. Юрьев-Польский, ул. Владимирская, д. 12,  
т. 8(49246)2-21-39, e-mail: root@jpsogps.elcom.ru

601785, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 82,  
т. 8(49245)2-37-46, e-mail: kolchogpn@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 53**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учрежде-  
нию «Детский сад № 4 «Светлячок» комбинированного вида

(далее – МБДОУ № 4)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области – заместителя главного государственного инспектора Юрьев-Польского и Кольчугинского районов по пожарному надзору

капитана внутренней службы Тужилова Ивана Александровича № 53 от «27» сентября 2022 года в период с «18» октября 2022 г. по «18» октября 2022 г.

Государственным инспектором Юрьев-Польского и

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Кольчугинского районов по пожарному надзору Суровцовым Д.А.

органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица \_\_\_\_\_

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
<b>г. Кольчугино, ул. Ульяновская, д. 43</b>				
1.	В спальном помещении детской группы № 12 дверь, ведущая к пути эвакуации, открывается против направления движения к пути эвакуации (выходу из здания).	ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ); п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утвержденного приказом МЧС России № 194 от 19.03.2020 года (далее – СП 1.13130.2020), включенного в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона №123-ФЗ;	01.09.2023 г.	

		<i>(примечание к п. 4.7 СНиП II-A.5-62. Глава 5. «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»).</i>		
2.	<i>В помещении детской группы № 1 ширина эвакуационной двери, ведущей на наружную эвакуационную пожарную лестницу, составляет менее 1,2 м и 0,8 м.</i>	<i>ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального Закона №123-ФЗ; п. 5.1.4 и 4.2.19 СП 1.13130.2020;  (примечание 2 к п.4.2 СНиП II-A.5-62. Глава 5. «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»).</i>	<i>01.09.2023 г.</i>	
3.	<i>В помещении детской группы № 3 ширина эвакуационной двери, ведущей на наружную эвакуационную пожарную лестницу, составляет менее 1,2 м и 0,8 м.</i>	<i>ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального Закона №123-ФЗ; п. 5.1.4 и 4.2.19 СП 1.13130.2020;  (примечание 2 к п.4.2 СНиП II-A.5-62. Глава 5. «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»).</i>	<i>01.09.2023 г.</i>	
4.	<i>В помещении детской группы № 5 ширина эвакуационной двери, ведущей на наружную эвакуационную пожарную лестницу, составляет менее 1,2 м и 0,8 м.</i>	<i>ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального Закона №123-ФЗ; п. 5.1.4 и 4.2.19 СП 1.13130.2020;  (примечание 2 к п.4.2 СНиП II-A.5-62. Глава 5. «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»).</i>	<i>01.09.2023 г.</i>	
<b>ул. Володарского, д. 55</b>				
5.	<i>В помещении детской группы № 2 пластиковая дверь на пути эвакуации открывается против направления движения к пути эвакуации (выходу из здания).</i>	<i>ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020;  (п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной за-</i>	<i>01.09.2023 г.</i>	

		щиты. Эвакуационные пути и выходы)		
6.	В помещении детской группы № 9 пластиковая дверь на пути эвакуации открывается против направления движения к пути эвакуации (выходу из здания).	ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020;  (п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)	01.09.2023 г.	
7.	В помещении детской группы № 10 пластиковая дверь на пути эвакуации открывается против направления движения к пути эвакуации (выходу из здания).	ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020;  (п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)	01.09.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ № 4  
Паранюкская И.И. Барз  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Барз  
(подпись)

Государственный инспектор РП и Квотсервисного  
районов по пожарному надзору лейтенант в.н.с.  
Суровцов Дмитрий Алексеевич  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.